CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM
ĐIỆN LỰC NÚI THÀNH

Số: 119 /TB-ĐLNT

V/v thông báo mất điện diện rộng trên địa bàn huyện Núi Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Núi Thành, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: UBND huyện Núi Thành

Nhận được văn bản số: 193/ĐLĐCT-TH ngày 19/3/2020 về Cắt điện đột xuất để xử lý hiện tượng bất thường đường dây110kV Dốc Sỏi – Kỳ Hà có nguy cơ gây sự cố, Điện lực Núi Thành kính thông báo sẽ tiến hành tạm ngừng cung cấp điện tại các khu vực trong huyện Núi Thành và dự kiến thời gian có điện trở lại như sau:

Từ 03h00-07h00 ngày 20/3/2020:

- Mất điện: Thị trấn Núi Thành; các xã: Tam Giang, Tam Quang, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Hiệp, Tam Nghĩa, 1 phần xã Tam Trà

Do phạm vi mất điện diện rộng trên địa bàn huyện, Điện lực Núi Thành kính thông báo UBND huyện Núi Thành và các đơn vị liên quan về kế hoạch cắt điện nêu trên để phối hợp đảm bảo hạn chế ảnh hưởng của việc mất điện đến sinh hoạt của nhân dân và tình hình an ninh trật tự trong khu vực.

Trân trọng./.

Kèm theo văn bản số: 193/ĐLĐCT-TH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an huyện Núi Thành (p/h);
- UBND Thị trấn Núi Thành (p/h);
- UBND các xã: Tam Giang, Tam Quang, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà, Tam Hiệp, Tam Nghĩa (p/h);
- Niêm yết tại bộ phận GTKH;
- QNaPC (b/c);
- BGĐ ĐL;
- Các phòng, Đội QLVH;
- Lưu: VT, KHKT.

GIÁM ĐỐC

ĐIỆN LỰC NÚI THÀNH C.TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

Hồ Minh Đông

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM
ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ
Số: 193 /ĐLĐCT-TH
V/v: Cắt điện đột xuất để xử lý hiện tượng bất thường đường dây110kV Dốc Sỏi – Kỳ Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Bàn, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Kính gửi:
- Công ty Điện lực Quảng Nam;
- Điện lực Núi Thành.

Lúc 16h00 ngày 18/03/2020 trong quá trình kiểm tra tuyến định kỳ, Tổ đường dây Tam Kỳ phát hiện giữa khoảng cột 62-63 đường dây 110kV Dốc Sỏi – Kỳ Hà (mạch kép) có hiện tượng bất thường như sau:

- Tại khoảng trụ 62-63 đường dây mạch kép 110kV Dốc Sỏi Kỳ Hà có 01 con diều bề rộng khoảng 1,2 m, chiều dài khoảng 2,5m vướng vào dây 02 dây chống sét của cả 02 mạch đường dây XT 171/Kỳ Hà – 187/ Dốc Sỏi, XT 172/ Kỳ Hà–188/Dốc Sỏi, sợi dây nhợ thả diều có đường kính khoảng 0,5mm.

- Mở rộng hiện trường Tổ ĐZ Tam Kỳ phát hiện đầu đuôi của dây nhợ mắc vào chống rung dây chống sét CQ và một phần vào dây dẫn vị trí trụ 512 đường dây 110kV Tam Anh – Dốc Sỏi.

- Để đảm bảo đường dây vận hành an toàn, Đội QLVH lưới điện cao thế xin đăng ký cắt điện đột xuất ĐZ 110kV XT 171/Kỳ Hà – 187/ Dốc Sỏi, XT 172/ Kỳ Hà – 188/Dốc Sỏi từ 03h đến 07h ngày 20/03/2020 làm mất điện toàn bộ phụ tải trạm 110kV Kỳ Hà để Đội thực hiện tháo gỡ diều bị vướng. Gia hạn thời gian trả lưới của công trình thay cột BTLT bằng cột sắt của CPSC thi công dựng trụ 503-505 đường dây 110kV Tam Anh – Dốc Sỏi đến 07h ngày 20/03/2020.

Kính đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam, Điện Núi Thành thông báo cho khách hàng biết thời gian ngừng giảm cung cấp điện toàn bộ phụ tải trạm 110kV Kỳ Hà từ 03h đến 07h ngày 20/03/2020.

Vậy, Đội QLVHLĐCT kính báo cáo Công ty và Điện lực Núi Thành được biết./.

(Hình ảnh gửi kèm)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ ĐZ Tam Kỳ, Tổ TTLĐ Tam Kỳ (t/hiện);
- Lưu: ĐLĐCT.

ĐỘI TRƯỞNG

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ QUẢNG NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

Trương Nguyễn Quang Minh